



Belge Numarası	25-2-61439/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	ŞERİFALİ MAH. HENDEM CAD. NO:38/2 ÜMRANIYE / İSTANBUL
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	ŞERİFALİ MAH. HENDEM CAD. NO:38/2 ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tescilli Ticari Marka	KESİR
İlgili Standart	TS EN 61439-1:2012+AC:2014+T1:2014 – Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları – Bölüm 1: Genel kurallar. IEC 61439-1:2011 – Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1:General rules. TS EN 61439-2:2012 - Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri. IEC 61439-2:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies.
İlk Belgelendirme Tarihi	12.05.2016
Yeni Yayın Tarihi	27.01.2021
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	26.01.2024

Belge Kapsamı

- Tıp/Form: SAHA DAĞITIM PANOSU (SDK KSR) / Form1
- Kullanım Alanına Göre Tıp: A.G. Güç Dağıtım Donanımı
- Tasarıma Göre Tıp: Güç Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panosu (PSC Donanım)
- Tesis Şartına Göre Tıp: Bina Dışı - Sabit
- Panonun Elektrik Çarpmasına Göre Tipi: Yetkili Personel
- Beyan Gerilimi (U_n) - Çalışma Gerilimi (U_e): 110 V DC - 400 V AC
- Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (U_{imp}): 8,0 kV
- Kirlilik Derecesi : 3(Malzeme Grubu IIIa)
(Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

27 / 01 / 2021
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

