



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 013576-TSE-01/03  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 08.09.2008  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 28.07.2022  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK.İNŞ.SAN.VE  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* TİC.LTD.ŞT

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38/2 Ümraniye İSTANBUL/TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38/2 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 013576-TSE-01/02  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** kesir+ şekil ibareli  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 61439-2 / 09.10.2013 -- TS EN 61439-1 / 09.10.2013  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOSU

AG KSR Model ,Dikili Tip Anma Çalışma Gerilimi Ue:400V ,Ui:690V,50 Hz, Anma Akımı Inc:900A ,Beyan kısa süreli dayanma akımı Icw:50kA(1 s),  
Beyan şartlı kısa devre akımı :70kA(1s),Beyan darbe dayanım gerilimi Uimp:8kV,Bina İçi ,IP41,IK10,Anma yük faktörü:0,9  
(Elektronik komponent bulunmamaktadır.)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL: AG KSR  
Tip: Alçak Gerilim Dağıtım Panosu/ Dahili Ayrırma Biçimi : Form1

*e-ımalı/e-signed*

28.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

